

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид)
объекта ОГБУ «УСЗСОН по городу Саянску»

Адрес объекта обл. Иркутская, г. Саянск, мкр. Центральный, д. 17

Сведения о размещении
объекта:

- отдельно стоящее

здание 2 этажей, 3227,4 кв.м

- часть здания этажей (или на этаже), кв.м

- наличие прилегающего земельного участка Да 11820 кв.м

Год постройки здания 1986 , последнего капитального ремонта 2014

Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 , капитального

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

Название организации
(учреждения)

полное юридическое наименование **Областное государственное бюджетное учреждение "Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по городу Саянску"**

краткое наименование ОГБУ "УСЗСОН по г. Саянску"

Юридический адрес организации (учреждения) обл. Иркутская, г. Саянск, мкр. Олимпийский, д. 30

Форма собственности Государственная собственность

Территориальная принадлежность _____

Вышестоящая организация (наименование) Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Адрес вышестоящей организации, другие координаты обл. Иркутская, г. Иркутск, ул. Канадзавы, д. 2

Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

Сфера деятельности Объекты социальной защиты населения->Управления социальной защиты населения
Медицинская реабилитация, Оказание бесплатных услуг, Оказание квалифицированного медико-социального консультирования, Организация работы кружков и студий по интересам, Первичная психологическая диагностика, Организация профессиональной ориентации граждан, Первичное социально-педагогическое консультирование, Повторная психологическая диагностика и обследование личности, Предоставление помещений для реабилитационных и лечебных мероприятий, лечебно-трудовой и учебной деятельности, культурного и бытового обслуживания, Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий, Социальная реабилитация

Виды оказываемых услуг _____

Форма оказания услуг на объекте, в т.ч. с проживанием

Основание для пользования объектом Оперативное управление

Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети

Категории обслуживаемых инвалидов: К, О, У

Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день) 56 вместимость 56 пропускная способность 56

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

от остановки по тротуару до объекта

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _____ Нет _____

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____ 290 _____ м.

3.2.2 время движения (пешком) _____ 5 _____ мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути _____ Нет _____

3.2.4

Перекрестки:

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:

3.2.6 Перепады высоты на

пути: _____ Есть _____ описание: бордюры, лестница _____

Их обустройство для инвалидов на коляске: _____

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

ОГБУ "УСЗСОН по г. Саянску

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	А, Б, ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	Б, ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б, ДУ
4.	с нарушениями зрения	Б, ДУ
5.	с нарушениями слуха	А, ДУ

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основание обследования Распоряжение руководства

Дата актуальности 05.06.2018

Обследование № 1

Анкета № Анкета 1

Здание -> Территория, прилегающая к зданию -> Территория объекта (вход на территорию, территория без

Раздел лестниц и пандусов)

Номер по плану БТИ 1

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
1	Вход на территорию №1	К	О	С	Г				
1	-Знак доступности учреждения	К	О	С	Г	наличие	Нет	установить тактильно- визуальные знаки доступности	Организационные решения
1	-Путь к главному (специализированному) входу в здание	К	О	С	Г				
1	-декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию			С		наличие	Нет	оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями	Технические решения невозможны - альтернативные формы обслуживания

1	-места отдыха: через 200 м		О			наличие	Не требуется		
1	-указатели направления движения	К	О		Г	наличие	Не требуется		
1	-ширина полосы движения	К	О			не менее 180 см	380		
1	-ширина прохода, калитки, проема в ограждении (в свету)	К	О	С		не менее 90 см	110		

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Вход в здание -> Вход в здание (крыльцо, тамбур, лестница)

Номер по плану БТИ 2

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
2	Дверной проём								
2	-высота наружного порога					не более 2,5 см	2.5		
2	-высота внутреннего порога					не более 2,5 см	2.5	оборудовать переносным пандусом	
2	-двери автоматические раздвижные (А)					признак			
2	-двери распашные (Р)					признак	Не требуется		
2	-знак доступности входа					наличие	Нет	установить тактильно- визуальные знаки доступности	Организационные решения

2	-ширина проема в свету					не менее 90 см	120		
2	Крыльцо (входная площадка)								
2	-Высота площадки					норматив не установлен			
2	-Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см					наличие			
2	-Габариты площадки					не менее 220х220 см			
2	-глубина					не менее 220 см	198	увеличить глубину площадки до 2,2 м.	Ремонт капитальный
2	-ширина					не менее 220 см	305		
2	-Навес					наличие	Не требуется		
2	-Нескользящее покрытие					наличие	Да		
2	Лестница наружная					наличие			
2	-Высота ступеней и ширина проступи								
2	-Высота подъема ступеней					не более 15 см.	15		
2	-Одинаковая геометрия всех ступеней					Соблюдается	Да		
2	-Ширина проступи					не менее 30 см.	40		
2	-Контрастная окраска ступеней								

2	-первая ступень					наличие	Нет		
2	-последняя ступень					наличие	Нет		
2	-Поручни с двух сторон					наличие	Нет		
2	-горизонтальные завершения поручня вверху с нетравмирующим окончанием (закруглением)					не менее 30 см			
2	-горизонтальные завершения поручня внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением)					не менее 30 см			
2	-на высоте					85-95 см			
2	-Нескользящее покрытие					наличие	Да		
2	-Рельефная (тактильная) полоса перед маршем					наличие	Нет		
2	-вверху (ширина)					60 см			
2	-внизу (ширина)					60 см			
2	Наличие наружного подъемника					наличие	Не требуется		
2	-подъемник вертикальный (В)					наличие			
2	-подъемник наклонный (Н)					наличие			
2	Пандус переносной					наличие	Да		
2	Тамбур					наличие	Да		
2	-Габариты тамбура					не менее 220x180 см			

2	-глубина					не менее 220 см	126		Технические решения невозможны - альтернативные формы обслуживания
2	-ширина					не менее 180 см	227		
2	-Дверной проём								
2	-высота внутреннего порога					не более 2,5 см	0.5		
2	-высота наружного порога					не более 2,5 см	2.5		
2	-двери автоматические раздвижные (А)					признак	Нет		
2	-двери распашные (Р)					признак	Да		
2	-ширина проема в свету					не менее 90 см	128		

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Пути движения внутри здания -> Пути движения (коридор/холл)

Номер по плану БТИ 3

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
3	Коридор/холл №1	К	О	С					

3	-Место отдыха и ожидания (наибольшее расстояние между входом в коридор/холл и ближайшим местом отдыха/ожидания или соседними местами отдыха/ожидания)	К	О	С		не менее 25 м			
3	-для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К	О			не менее 1 ед. на этаж	150		
3	-для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)	К	О	С		не менее 1 ед. на этаж	60		
3	-Навесное оборудование в зоне движения, наибольший выступ			С		не более 10 см.	0		
3	-Тактильная полоса			С		Наличие	Не требуется		
3	-Ширина коридора менее 150 см.								
3	-Наличие разворотных площадок	К				наличие			
3	-Разворотная площадка								
3	-Ширина полосы движения при открытых дверях кабинета	К				не менее 120 см	135		

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Санитарно-гигиенические помещения -> Санузлы (кабины открытые, раковина)

Номер по плану БТИ 6

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
6	Санузел отдельный №1		О						

6	-Дверной проём							
6	-высота внутреннего порога					не более 2,5 см	0	
6	-высота наружного порога					не более 2,5 см	0	
6	-Ширина проема двери в свету					не менее 90 см	90	
6	-Знак доступности помещения		О			наличие	Не требуется	
6	-Количество кабин, оборудованных для инвалидов		О			не менее 1 ед.	2	
6	-Кабины		О					
6	-Габариты					не менее 180х165 см		
6	-минимальная глубина					не менее 180 см	112	Не нуждается
6	-минимальная ширина					не менее 165 см	112	Не нуждается
6	-Зона для кресла-коляски рядом с унитазом					не менее 80х120 см		
6	-глубина					не менее 120 см	120	
6	-ширина					не менее 80 см	112	
6	-крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см)		О			наличие	Не требуется	
6	-опорные поручни		О			наличие	Да	
6	-Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина)					30 см	0	оборудовать тактильной направляющей Не нуждается

							полосой, ощущаемая ногой или тростью 30 см.	
6	-Раковина		О			наличие	Да	
6	-высота раковины		О			75-85 см	85	
6	-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина)					не менее 130 см	140	
6	-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная ширина)					не менее 85 см	85	
6	-опорный поручень					наличие	Не требуется	

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Жилые помещения -> Жилые помещения без санузлов

Номер по плану БТИ 4

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
4	Жилое помещение №1	К	О						
4	-Жилая ячейка (жилая комната) №1	К	О						
4	-Дверной проём	К	О						
4	-Отсутствие порогов и перепадов пола в дверном проеме	К	О			отсутствуют пороги и перепады пола	Да		

4	-Ширина проема двери в свету	К	О			не менее 90 см	90		
4	-Переходные приспособления для перехода с кресла-коляски на кровать (потолочные кольца, поворотные штанги, петли-держатели)	К				наличие	Не требуется		
4	-Размеры прохода между кроватями	К				не менее 100 см	102		
4	-Ширина функциональной зоны, обеспечивающей свободный подъезд к любой точке жилого помещения в кресле-коляске	К				не менее 130 см	130		
4	-Объемно-планировочное решение жилого помещения	К	О						
4	-Подходы к оборудованию и мебели	К	О			не менее 90 см	90		
4	-Подходы к оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90 градусов	К				не менее 120 см	120		
4	-Ширина пути движения в чистоте	К	О						
4	-При движении кресла-коляски в одном направлении	К	О			не менее 150 см	150		
4	-Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	О			не менее 120 см	120		

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Помещения культурно-массового обслуживания -> Помещения культурно-массового обслуживания

Номер по плану БТИ 5

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7

5	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) №1	К			Г				
5	-Дверной проём	К							
5	-высота внутреннего порога	К				не более 2,5 см	2		
5	-высота наружного порога	К				не более 2,5 см	1		
5	-Ширина проема двери в свету	К				не менее 90 см	120		
5	-Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)				Г	не менее 1 шт	1		
5	-Площадь зала на 1 место	К				1,8 кв м на 1 место	1.8		
5	-Свободные площадки перед эстрадой или в конце зала	К				наличие	Да		
5	-Число мест для колясочников в зрительном зале, в процентном отношении от общего числа мест	К				не менее 1%	1		
5	-Ширина прохода к месту для колясочника	К				не менее 120 см	120		

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ОГБУ "УСЗСОН по г. Саянску

Категории инвалидов:

передвигающиеся на креслах-колясках	Не доступно
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Не доступно
с нарушениями зрения	Не доступно
с нарушениями слуха	Не доступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

ОГБУ "УСЗСОН по г. Саянску

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____

в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на
основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 05.06.2018

2. Акта обследования объекта: №

акта _____ от 06.12.2017

3. Решения

Комиссии _____ от