

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид)
объекта ОГБУ «УСЗСОН по городу Саянску»

Адрес объекта обл. Иркутская, г. Саянск, мкр. Олимпийский, д. 30

Сведения о размещении
объекта:

- отдельно стоящее
здание 5 этажей, 5007,2 кв.м

- часть здания этажей (или на этаже), кв.м

- наличие прилегающего земельного участка Нет кв.м

Год постройки здания 1980 , последнего капитального ремонта 2002

Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего , капитального

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

Название организации
(учреждения)

полное юридическое наименование **Областное государственное бюджетное учреждение "Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по городу Саянску"**

краткое наименование ОГБУ "УСЗСОН по г. Саянску

Юридический адрес организации (учреждения) обл. Иркутская, г. Саянск, мкр. Олимпийский, д. 30

Форма собственности Государственная собственность

Территориальная принадлежность _____

Вышестоящая организация (наименование) Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Адрес вышестоящей организации, другие координаты обл. Иркутская, г. Иркутск, ул. Канадзавы, д. 2

Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

Сфера деятельности Объекты социальной защиты населения->Управления социальной защиты населения

Виды оказываемых услуг Оказание бесплатных услуг

Форма оказания услуг на объекте

Основание для пользования объектом Безвозмездное пользование

Категории обслуживаемого населения по возрасту: Взрослые (трудоспособные), Пожилые

Категории обслуживаемых инвалидов: О, Г, С, У

Плановая
мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день) 65 вместимость 35 пропускная способность 65

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Путь следования к объекту пассажирским транспортом: маршрутами №1, 32, №3, №5, №8 до остановки "Автостанция", Магазин "Джин", "Платная стоянка", далее до здания Администрации города Саянска

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _____ Нет _____

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____ 300 _____ м.

3.2.2 время движения (пешком) _____ 10 _____ мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути _____ Да _____

3.2.4

Перекрестки:

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Визуальная

3.2.6 Перепады высоты на

пути: _____ Нет _____ описание: _____

Их обустройство для инвалидов на коляске: _____

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

ОГБУ "УСЗСОН по г. Саянску

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	
4.	с нарушениями зрения	

5.	с нарушениями слуха	
----	---------------------	--

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основание обследования Распоряжение руководства

Дата актуальности 31.10.2019

Обследование №

Анкета № 1

Здание -> Вход в здание -> Вход в здание (крыльцо выше 80 см, тамбур, лестница наружная, пандус отдельно от

Раздел лестницы)

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Дверной проём								
	-высота наружного порога	К				не более 2,5 см	0		
	-высота внутреннего порога	К	О	С	Г	не более 2,5 см	0		
	-двери автоматические раздвижные (А)					признак	Да		

	-двери распашные (Р)	К	О	С	Г	признак	Да		
	-знак доступности входа	К	О	С	Г	наличие	Не требуется		
	-ширина проема в свету	К				не менее 90 см	120		
	Крыльцо (входная площадка)								
	-Высота площадки					норматив не установлен	90		
	-Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К	О	С		наличие	Да		
	-Габариты площадки	К				не менее 220х220 см			
	-глубина	К				не менее 220 см	300		
	-ширина	К				не менее 220 см	500		
	-Навес	К	О	С		наличие	Да		
	-Нескользящее покрытие	К	О	С		наличие	Да		
	Лестница наружная					наличие			
	-Высота ступеней и ширина проступи								
	-Высота подъема ступеней		О	С		не более 15 см.	15		
	-Одинаковая геометрия всех ступеней		О	С		Соблюдается	Да		

	-Ширина проступи		О	С		не менее 30 см.	30		
	-Контрастная окраска ступеней								
	-первая ступень			С		наличие	Не требуется		
	-последняя ступень			С		наличие	Не требуется		
	-Поручни с двух сторон		О	С		наличие	Да		
	-горизонтальные завершения поручня вверх с нетравмирующим окончанием (закруглением)			С		не менее 30 см	35		
	-горизонтальные завершения поручня вниз с нетравмирующим окончанием (закруглением)			С		не менее 30 см	35		
	-на высоте		О	С		85-95 см	90		
	-Нескользящее покрытие		О	С		наличие	Да		
	-Рельефная (тактильная) полоса перед маршем			С		наличие	Нет		
	-вверху (ширина)			С		60 см			
	-внизу (ширина)			С		60 см			
	Пандус наружный (отдельно от лестницы)	К	О			наличие	Да		
	-Нескользящее покрытие	К	О			наличие	Да		
	-Поручни с двух сторон	К	О			наличие	Да		

	-высота верхних поручней		О			85-95 см	90		
	-высота нижних поручней	К				70 см	70		
	-горизонтальные завершения вверх с нетравмирующим окончанием	К	О			не менее 30 см	35		
	-горизонтальные завершения вниз с нетравмирующим окончанием	К	О			не менее 30 см	35		
	-Разворотные площадки								
	-Наличие промежуточной разворотной площадки	К					Да		
	-промежуточная с поворотом направления движения (глубина)	К				не менее 150 см	160		
	-промежуточная с поворотом направления движения (ширина)	К				не менее 150 см	0160		
	-Наличие разворотной площадки вверх	К				наличие	Да		
	-разворотная площадка вверх (глубина)	К				не менее 150 см	300		
	-разворотная площадка вверх (ширина)	К				не менее 150 см	500		
	-Наличие разворотной площадки вниз	К				наличие	Да		
	-разворотная площадка вниз (глубина)	К				не менее 150 см	160		
	-разворотная площадка вниз (ширина)	К				не менее 150 см	160		
	-Уклон	К				h/l - не более 1/12 (8%)	6		

	-Ширина марша	К				не менее 100 см	160		
	Тамбур	К				наличие	Да		
	-Габариты тамбура	К				не менее 220x180 см			
	-глубина	К				не менее 220 см	500		
	-ширина	К				не менее 180 см	200		
	-Дверной проём	К							
	-высота внутреннего порога	К				не более 2,5 см	0		
	-высота наружного порога	К				не более 2,5 см	0		
	-двери автоматические раздвижные (А)					признак	Да		
	-двери распашные (Р)					признак	Да		
	-ширина проема в свету	К				не менее 90 см	110		

Анкета № 1

Раздел Здание -> Зона целевого назначения -> Зона обслуживания (обслуживание в кабинете)

Номер по плану БТИ

	Наименование элементов объекта	Доступность	Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
--	--------------------------------	-------------	----------	----------------------	------------------------------

№ помещ. по плану БТИ		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Обслуживание в кабинете №2	К	О						
	-Габариты зоны сидения, глубина		О			не менее 120 см	140		
	-Дверной проём								
	-высота внутреннего порога	К				не более 2,5 см	1.5		
	-высота наружного порога	К				не более 2,5 см	2		
	-Ширина проема двери в свету	К	О			не менее 90 см	90		
	-Зона для кресла-коляски	К				не менее 150х150 см			
	-глубина	К				не менее 150 см	200		
	-ширина	К				не менее 150 см	300		
	-Стол с высотой рабочей поверхности	К	О			60-80 см	80		
	Обслуживание в кабинете №1	К	О						
	-Габариты зоны сидения, глубина		О			не менее 120 см	140		
	-Дверной проём								

	-высота внутреннего порога	К				не более 2,5 см	1.5		
	-высота наружного порога	К				не более 2,5 см	2		
	-Ширина проема двери в свету	К	О			не менее 90 см	90		
	-Зона для кресла-коляски	К				не менее 150x150 см			
	-глубина	К				не менее 150 см	200		
	-ширина	К				не менее 150 см	300		
	-Стол с высотой рабочей поверхности	К	О			60-80 см	80		

Анкета № 1

Раздел Здание -> Санитарно-гигиенические помещения -> Санузлы (кабины закрытые, раковина)

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Санузел отдельный №1	К	О	С					
	-Дверной проём								

	-высота внутреннего порога	К				не более 2,5 см	1.5		
	-высота наружного порога	К				не более 2,5 см	2		
	-Ширина проема двери в свету	К				не менее 90 см	90		
	-Знак доступности помещения	К	О	С		наличие	Не требуется		
	-Количество кабин, оборудованных для инвалидов	К	О			не менее 1 ед.	0		
	-Кабины	К	О						
	-Габариты	К				не менее 180х165 см			
	-минимальная глубина	К				не менее 180 см			
	-минимальная ширина	К				не менее 165 см			
	-Закрытые кабины					наличие			
	-высота внутреннего порога	К				не более 2,5 см			
	-высота наружного порога	К				не более 2,5 см			
	-ширина проема двери в свету	К				не менее 90 см			
	-Знак доступности кабины	К	О	С		наличие			
	-Зона для кресла-коляски рядом с унитазом	К				не менее 80х120 см			

	-глубина	К				не менее 120 см			
	-ширина	К				не менее 80 см			
	-крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см)		О			наличие			
	-опорные поручни	К	О			наличие			
	-Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина)			С		30 см			
	-Наличие писсуаров		О	С		наличие	Не требуется		
	-Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью			С		30 см			
	-Раковина	К	О			наличие	Да		
	-высота раковины	К	О			75-85 см	80		
	-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина)	К				не менее 130 см	160		
	-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная ширина)	К				не менее 85 см	180		
	-опорный поручень	К				наличие	Не требуется		

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ОГБУ "УСЗСОН по г. Саянску

Категории инвалидов:

передвигающиеся на креслах-колясках	Условно доступно
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Условно доступно
с нарушениями зрения	Условно доступно
с нарушениями слуха	Полностью доступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

ОГБУ "УСЗСОН по г. Саянску

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Все зоны и участки	

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____

в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на
основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 31.10.2019

2. Акта обследования объекта: №

акта _____ от 06.12.2017

3. Решения

Комиссии _____ от